KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 2/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przyłącza (uchwyty) do podłączania gazomierzy miechowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_S**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_N**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_2_Z5**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_2_PN**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_3**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_4**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_5**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_6**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_7**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_8**
- **przyłącze gazomierza miechowego MZ-130_MOD.**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przyłącza (uchwyty) MZ do podłączania gazomierzy miechowych, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych i łączenia ich z instalacją gazową. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej i 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

Siedziba	Miejsce produkcji
JAKMET Sp. z o.o. **Sobienki 30** **08-445 Osieck**	**JAKMET Sp. z o.o.** **Sobienki 30** **08-445 Osieck**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji):

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

brak

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu):

brak

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		**Deklarowane właściwości użytkowe**
Dopuszczalne tolerancje wymiarów	końcówek łączników stalowych dla powierzchni obrabialnych	klasa tolerancji IT14 wg. PN-ISO 286-2:2010
	powierzchni wewnętrznych nieobrabialnych końcówek łączników wykonanych z rur	klasa tolerancji IT15 wg. PN-ISO 286-2:2010
	Rozstaw osi łączników w przyłączach (uchwytach)	±0,5 mm lub 0,25% wartości nominalnej w zależności od tego, która wartość jest większa
Szczelność		Brak nieszczelności
Odporność na temperaturę 650°C	Przyłącza (uchwyty) o konstrukcji prostej (obróbka skrawaniem) oraz o konstrukcji złożonej wykonane technologia spawania	Brak nieszczelności

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Jałocha – Prezes Zarządu

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdynia 4.01.2026

.....

(miejsce i data wydania)

JAKMET
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sobienki 30, 08-445 Osieck
NIP: 8261004892; REGON: 710204285
tel: 25 685-74-40
Krzysztof Jałocha
(podpis)
Prezes zarządu