STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP – BBJ SEP – BBJ SEP – BBJ SEP – BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/052/17
No. Z/12/052/17

Dostawca: (Nazwa i adres)
Supplier: (Name and address)
JAKMET Spółka Jawna
Andrzej Jałocha, Krzysztof Jałocha
Sobienki 30
08-445 OSIECK, Poland

Producent: (Nazwa i adres)
Manufacturer: (Name and address)
JAKMET Spółka Jawna
Andrzej Jałocha, Krzysztof Jałocha
Sobienki 30
08-445 OSIECK, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:
Obudowy do rozdzielnic niskiego napięcia do zastosowań napowietrznych.
Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assembliesfor indoor and outdoor use.

Typ (model):
Type (model):
OTU... ; OTU-L...
(wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne:
Technical data:
IP44; IK10

Typ programu certyfikacji:
Type of certification scheme:
1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s)and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne *Standard(s)/normative documents*	Raport(-y) z badań nr *Test report(s) No.*	Wydany(-e) przez *Issued by*
PN-EN 62208:2011 (EN 62208:2011)	LA-17.105/17.027/1	SEP - BBJ

SEP – BBJ SEP – BBJ SEP – BBJ SEP – BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager
wz. Andrzej Rybolt
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2017-11-20

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów AC 012

Wykaz odmian: *List of variations:*

Typ: *Type:*	**Odmiana:** *Model:*	**Akcesoria:** *Accessories:*
OTU*) 26	OTU*) 26/40/25	Fundament: *Foundation:* FS 26; FN 26. Kieszeń kablowa: *Cable pocket:* KKS 26; KKN 26
	OTU*) 26/50/25	
	OTU*) 26/60/25	
	OTU*) 26/80/25	
	OTU*) 26/80/25 z izolatorami, *with insulators*	
OTU*) 40	OTU*) 40/40/25	Fundament: *Foundation:* FS 40; FN 40. Kieszeń kablowa: *Cable pocket:* KKS 40; KKN 40
	OTU*) 40/50/25	
	OTU*) 40/60/25	
	OTU*) 40/80/25	
	OTU*) 40/80/25 z izolatorami, *with insulators*	
	OTU*) 40/80/32	
	OTU*) 40/80/32 z izolatorami, *with insulators*	
OTU*) 53	OTU*) 53/40/25	Fundament: *Foundation:* FS 53; FN 53. Kieszeń kablowa: *Cable pocket:* KKS 53; KKN 53
	OTU*) 53/50/25	
	OTU*) 53/60/25	
	OTU*) 53/80/25	
	OTU*) 53/80/25 z izolatorami, *with insulators*	
	OTU*) 53/80/32	
	OTU*) 53/80/32 z izolatorami, *with insulators*	
OTU 26x2	OTU*) 26/2/40/25	
	OTU*) 26/2/50/25	
	OTU*) 26/2/60/25	
	OTU*) 26/2/80/25	
OTU*) 66	OTU*) 66/40/25	Fundament: *Foundation:* FS 66; FN 66. Kieszeń kablowa: *Cable pocket:* KKS 66; KKN 66
	OTU*) 66/50/25	
	OTU*) 66/60/25	
	OTU*) 66/80/25	
	OTU*) 66/80/25 z izolatorami, *with insulators*	
OTU*) 40/26	OTU*) 40/26/40/25	
	OTU*) 40/26/50/25	
	OTU*) 40/26/60/25	
	OTU*) 40/26/80/25	
OTU*) 80	OTU*) 80/40/25	Fundament: *Foundation:* FS 80; FN 80. Kieszeń kablowa: *Cable pocket:* KKS 80; KKN 80
	OTU*) 80/50/25	
	OTU*) 80/60/25	
	OTU*) 80/80/25	
	OTU*) 80/80/25 z izolatorami, *with insulators*	
	OTU*) 80/80/32	
	OTU*) 80/80/32 z izolatorami, *with insulators*	
OTU*) 40x2	OTU*) 40/2/40/25	
	OTU*) 40/2/50/25	
	OTU*) 40/2/60/25	
	OTU*) 40/2/80/25	
OTU*) 53/40	OTU*) 53/40/40/25	
	OTU*) 53/40/50/25	
	OTU*) 53/40/60/25	
	OTU*) 53/40/80/25	
OTU*) 26x3	OTU*) 26/3/40/25	
	OTU*) 26/3/50/25	
	OTU*) 26/3/60/25	
	OTU*) 26/3/80/25	

*) **OTU... - obudowy nielakierowane lub OTU-L... - obudowy lakierowane.**
*) *OTU... - unlackuered enclosures or OTU-L... - lacquered enclosures .*

Materiał obudowy spełnia wymagania dla kategorii V-0 / 4 mm wg PN-EN 60695-11-10:2014 (EN 60695-11-10:2013) - raport LA-17.105/17.027/2 z 2017-11-16
Enclosure material meets the requirements for category V-0 / 4 mm according to standard PN-EN 60695-11-10:2014 (EN 60695-11-10:2013) - test report LA-17.105/17.027/2 z 2017-11-16

NC-A 17.343
Nr rej. Reg. No. **S-A-17-027**

Rozdzielnik: *Copy to:*
1. JAKMET Spółka Jawna
   Andrzej Jałocha, Krzysztof Jałocha
   Sobienki 30
   08-445 OSIECK, Poland
2. NC