KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 1/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Szafki gazowe oraz podstawy do szafek gazowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Szafki gazowe:

- **GOTU 34, GOTU 53, GOTU 53_32, GOTU 60, GOTU 66, GOTU 66_32, GOTU 80, GOTU 80_32, GOTU 106, GOTU 106_32, GOTU 106_2, GOTU 106_2_32, GOTU 106_3, GOTU 106_3_32, GOTU 106_4, GOTU 106_4_32, GOTU 106_5, GOTU 106_5_32, GOTU 106_6, GOTU 106_6_32, GOTU 106_7, GOTU 106_7_32, GOTU 106_8, GOTU 106_8_32, GOTU 106_9, GOTU 106_9_32, GOTU 106_10, GOTU 106_10_32, GOTU 106_11, GOTU 106_11_32, GOTU 106_12, GOTU 106_12_32**

Podstawy:

- **GFN 53, GFN 53, GFN 53_32, GFN 60, GFN 66, GFN 66_32, GFN 80, GFN 80_32, GFN 106, GFN_32, GFN 106_5, GFN 106_5_32, GFN 106_6, GFN 106_6_32, GFN 106_7, GFN 106_7_32, GFN 106_8, GFN 106_8_32, GFN 106_9, GFN 106_9_32, GFN 106_10, GFN 106_10_32, GFN 106_11, GFN 106_11_32, GFN 106_12, GFN 106_12_32**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Szafki gazowe przeznaczone do stosowania w instalacjach gazowych, jako punkty gazowe umożliwiając montaż w ich wnętrzu gazomierzy miechowych, reduktorów, zaworów głównych, oraz elementów przyłączy domowych o przepustowości do 10m3/h.
Zakres temperatur stosowania szafek to -30°C do +70°C
Wyroby przeznaczone do zastosowań w instalacjach podlegających wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

JAKMET Sp. z o.o., Sobienki 30, 08-445 Osieck

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

JAKMET Sp. z o.o., Sobienki 30, 08-445 Osieck

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Nie dotyczy

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji):

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu):

brak

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**
Materiał	SMC o gęstości 1,78 g/cm³, z kompozytem nienasyconej żywicy poliestrowej. Od strony wewnętrznej wzmocniona laminatem poliestrowo szklanym, a od strony zewnętrznej farbą poliuretanową o grubości 40 mikronów.
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	**C-s3,d0** PN-EN 13501-1:2019-02
Raport klasyfikacyjny nr:	01823/23/Z00NZP
Jednostka certyfikująca	Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Zakres temperatur roboczych	-30°C do +70°C
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi	IK10 zgodnie z PN-EN 62262:2003

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Jałocha – Prezes Zarządu

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

***Osieck* 01.01.2026**

.....

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)

