

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/2017

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Uchwyty do gazomierzy o rozstawach króćców przyłączeniowych :
130 mm, 250mm , 280mm i 335 mm.
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
-Łączniki do gazomierzy w szeregu wymiarów R1, R1 1/2 , R 2
-Nakrętki do gazomierzy G 1 1/4, G2, G 2 1/2
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :**
Do montażu w instalacjach zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750: 2011 przy ciśnieniu pracy do 10 kPa , w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo Usługowe „WOJTEX” Wojciech Zaborowski
Tragamin 13 82-200 Malbork
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:**
Nie dotyczy
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
Dokonano oceny zgodności według Systemu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna :**
AT/2015-03-13 wydana I/2015 +Aneks nr 1 z dnia 29.01.2016
Certyfikat zgodności 1/16
- 7a. Polska Norma wyrobu:**
INiG PIB ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków -Sprawozdanie z laboratorium Nr.31/GM/2015
- 7b. Krajowa ocena techniczna :**
INiG ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków – Certyfikat Zgodności 1/16
- 8. Deklarowane właściwości użytkowe :**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Uchwyty gazomierzy	Ciśnienie pracy do 10 kPa zakres temperatur : od -30°C do +60°C	
Łączniki do gazomierzy	Ciśnienie pracy do 10 kPa zakres temperatur : od -30°C do +60°C	
Nakrętki do gazomierzy	Ciśnienie pracy do 10 kPa zakres temperatur : od -30°C do +60°C	

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na odpowiedzialność producenta .**

Tragamin 02.01.2017

.....
miejsce i data wystawienia

WŁAŚCICIEL
Wojciech Zaborowski
Wojciech Zaborowski

.....
imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej